

DANSK SKOVFORENING

Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Telefon 3324 4266
Telefax 3324 0242

Giro: 9 00 19 64
CVR-nr.: DK 591 985 13
E-mail: info@skovforeningen.dk



Beredskabsstyrelsen

e-mail: cfo@brs.dk

23. februar 2012

Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Med e-mail af 9. februar 2012 har Beredskabsstyrelsen fremsendt ovennævnte bekendtgørelsesudkast med anmodning om Dansk Skovforenings eventuelle bemærkninger senest den 23. februar 2012.

Skovforeningen har den 4. januar 2011 afgivet bemærkninger til et af Beredskabsstyrelsen tidligere udarbejdet udkast, ligesom foreningen har deltaget i et møde med Beredskabsstyrelsen den 27. juni 2011 herom.

Forud for udarbejdelsen af den gældende bekendtgørelse deltog Beredskabsstyrelsen i en besigtigelse i skoven, hvor de særlige forhold omkring afbrænding af hugstaffald blev forevist.

De praktiske forhold omkring afbrænding af hugstaffald førte til, at de gældende regler for afbrænding af halm, hvorefter afbrændingen skal være afsluttet senest 1 time efter solnedgang ikke kunne eller skulle være gældende for afbrænding af hugstaffald. Undtagelsen var begrundet i, at hugstaffald i skovbruget brænder i lang tid og ikke vil kunne slukkes for at blive genoptaget den følgende dag.

Skovforeningen noterer sig med tilfredshed, at der i det fremsendte udkast ikke er bestemmelser om, at afbrænding af hugstaffald skal være slukket senest ved solnedgang.

Men Skovforeningen er ikke enig i formuleringen af den foreslåede § 7, idet denne bestemmelse nu er overført til afsnittet om generelle bestemmelser gældende for alle former for afbrænding og bål.

Opsyn ved afbrænding af hugstaffald er ikke praktisk mulig endsige nødvendig indtil ild og gløder er slukket. Foreningen er opmærksom på eftersætningen *"....slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand."*

Men kravet om at der skal være opsyn indtil ild og gløder er slukket er for absolut.

Skovforeningen foreslår derfor, at der i den generelle bestemmelse i § 7 foretages en tilføjelse: *".....at der efterfølgende opstår en brand jf. dog § 14, stk. 4"*

Skovforeningen forslår som følge heraf indført en ny bestemmelse i § 14 med følgende ordlyd: ***"Stk. 4. Afbrænding skal ske under opsyn så længe der kan være risiko for, at ilden kan sprede sig."***

Skovforeningen har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet, herunder til afstandskrav m.m.

Med venlig hilsen

DANSK SKOVFORENING



Hans M .Hedegaard